



ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A	GENERADOR FOTOVOLTAICO
A1	Inspección visual de módulos y cajas de conexión
A2	Revisión de la estructura/seguidor: aprietes, oxidación, deformaciones y deterioro por agentes atmosféricos
A3	Limpieza de módulos
A4	Termografía de módulos
A5	Caracterización I-V de módulos
B	INVERSOR
B1	Mantenimiento preventivo según manual del fabricante
B2	Revisión del sistema de extracción del equipo
B3	Inspección visual y limpieza del equipo
B4	Verificación de par de apriete en conexiones
C	INSTALACIÓN DE CC Y CA
C1	Inspección, revisión de conexiones y medida de tierras
C2	Revisión del estado del cableado y de los conectores
C3	Inspección, limpieza y revisión de las cajas y cuadros de conexión
C4	Revisión de fusibles y protecciones contra sobretensión
C5	Verificación del tarado de protecciones
D	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MT
D1	Inspección, limpieza y engrase de interruptores, dispositivos y transformadores
D2	Comprobación de presión de gas en interruptores MT
D3	Revisión de seguridad de los dispositivos y aislamientos
D4	Revisión de la Red de tierras MT
E	ZONAS Y COMPONENTES COMUNES
E1	Control de vegetación
E2	Revisión del vallado
E3	Revisión del estado de viales de pluviales y drenajes
E4	Eliminación de residuos originados por los trabajos rutinarios
E5	Comprobación del estado de accesos y caminos